PEREKO®

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

DECLARATION OF CONFORMITY

Producent: **PEREKO sp. z o.o.**, 27-200 Starachowice, ul. E. Kwiatkowskiego 43, POLAND
Manufacturer: tel. +48 41 274 53 53, fax +48 41 274 53 26
www.pereko.pl

Nazwa wyrobu: KOTŁY CENTRALNEGO OGRZEWANIA Z AUTOMATYCZNYM ZASYPEM PALIWA
Name of product: CENTRAL HEATING BOILERS WITH AUTOMATIC FUEL FEEDING

Typ kotła: **QMPELL DUO**
Boiler types:

Są zgodne z przywołanymi normami i postanowieniami:
Comply with the standards and provisions specified below:

Terminologia, wymagania, badania i oznakowania:
Terminology, requirements, testing and marking:
PN-EN 303-5:2021-09 PN-EN ISO 9001:2009

Wymagania jakościowe w spawalnictwie:
Welding technology quality requirements:
PN-EN 3834-2:2007

Połączenia spawalnicze:
Welded joints:
PN-EN 1708-1:2010

Bezpieczenstwo maszyn. Dyrektywa maszynowa
Machine safety. Machinery Directive
2006/42/WE

Bezpieczeństwo elektryczne i elektromagnetyczne
Electrical and Electromagnetic Safety
2006/95/WE 2004/108/WE

Wymóg ecoprojektu Rozporządzenie Komisji (UE)
Ecodesign requirements according to the Commission Regulation (EU)
2015/1189

Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
European Parliament and Council requirements
2009/125/WE

Rozporządzenie delegowane Komisji
Requirements of the Commission delegated regulation
2015/1187

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.12.2010
Requirements of the Ordinance of the Minister of 17.12.2010

Firma wytwarza kotły zgodne w zakresie konstrukcji, technologii i bezpieczeństwa obsługi , określonymi w przywołanych pozwyżej normach. Zakład nie ponosi odpowiedzialności za kotły samowolnie zmodernizowane przez użytkownika lub użytkowanie niezgodne z ich przeznaczeniem.

The Company manufactures boilers with design, technology and operational safety compliant with those set forth in the standards referred to hereinabove. The Company is not liable for any boilers upgraded arbitrarily by the user or operated contrary to their intended purpose.

PEREKO SP. Z O.O.
27-200 Starachowice, ul. E. Kwiatkowskiego 43
tel. +48 413897100 fax +48 413897101
REGON 260186374 — 1 — NIP 6642068617

Pieczęć firmowa producenta
Manufacturer's corporate stamp

CE

Piotr Chaja
Prezes Zarządu
President of the Management Board

Starachowice 16.08.2022 r.

ZETOM Katowice ®

NA STRAŻY JAKOŚCI OD 1899 ROKU

ZAŚWIADCZENIE

Numer WG / 2026 / 474K/1

Producent: Pereko Sp. z o.o., ul. E. Kwiatkowskiego 43, 27-200 Starachowice

Wyrób: Kocioł grzewczy na paliwo stałe z automatycznym podawaniem paliwa

Typ: **QmPELL DUO 15 o mocy 15 kW**

Paliwo: polana drewna

Kategoria kotła: 1

Kocioł kondensacyjny NIE

Metoda badania: PN-EN 303-5+A1:2023-05

Klasa kotła 5

		Parametr	Symbol	Jednostka	Wartość	Kryterium
Emisje	Zasyp I	Tlenek węgla	E_{CO}	mg/m^3_n	556,12	≤ 700
		Tlenki azotu w przeliczeniu na NO_2	E_{NOx}	mg/m^3_n	112,79	-
		Organiczne związki gazowe	E_{OGC}	mg/m^3_n	27,94	≤ 30
		Pył	E_{PM}	mg/m^3_n	11,65	≤ 60
	Zasyp II	Tlenek węgla	E_{CO}	mg/m^3_n	568,73	≤ 700
		Tlenki azotu w przeliczeniu na NO_2	E_{NOx}	mg/m^3_n	137,60	-
		Organiczne związki gazowe	E_{OGC}	mg/m^3_n	25,60	≤ 30
		Pył	E_{PM}	mg/m^3_n	12,26	≤ 60
	Sezonowa	Tlenek węgla	$E_{s,\,CO}$	mg/m^3_n	562,43	≤ 700
		Tlenki azotu w przeliczeniu na NO_2	$E_{s,\,NOx}$	mg/m^3_n	125,20	≤ 200
		Organiczne związki gazowe	$E_{s,\,OGC}$	mg/m^3_n	26,77	≤ 30
		Pył	$E_{s,p}$	mg/m^3_n	11,96	≤ 60
Właściwości cieplne		Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń w trybie aktywnym	η_{son}	%	82,73	-
		Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń	η_s	%	79,48	≥ 75
	Zasyp I	Wytworzone ciepło użytkowe	P_{zI}	kW	15,00	-
		Sprawność użytkowa	η_{zI}	%	82,88	-
		Sprawność cieplna	η_{kzI}	%	90,55	≥ 88,18
	Zasyp II	Wytworzone ciepło użytkowe	P_{zII}	kW	15,25	-
		Sprawność użytkowa	η_{zII}	%	82,58	-
		Sprawność cieplna	η_{kzII}	%	90,25	≥ 88,18
Właściwość elektryczne		Zużycie energii na potrzeby własne Zasyp I	el_{zI}	kW	0,012	-
		Zużycie energii na potrzeby własne Zasyp II	el_{zII}	kW	0,012	-
		Zużycie energii na potrzeby własne w trybie czuwania	P_{SB}	kW	0,0023	-
		Współczynnik efektywności energetycznej kotła	EEI	-	116,71	-
		Klasa efektywności energetycznej	-	-	A+	-

*) zestawione powyżej emisje odniesione są do spalin suchych zawierających 10% tlenu w stanie normalnym, w temperaturze 273,15K i przy ciśnieniu 1013,25 mbar

Porównanie wyników zrealizowanego badania, zarejestrowanego pod numerem B/2026/474K w Akredytowanym Laboratorium badawczym Nr AB024 z wymaganiami podanymi w normie PN-EN 303-5+A1:2023-05 dla Klasy 5 w której zaimplementowano, wymagania Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE oraz Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/1187 z dnia 27 kwietnia 2015 r w odniesieniu do wymogów dotyczących kotłów na paliwa stałe. Zestawione poniżej wyniki badań nie umożliwiają dopuszczenia badanego obiektu na rynku Wielkiej Brytanii.

DYREKTOR
DS. BADAŃ I WZORCOWAŃ
dr inż. Bartosz Węcki

Zakłady Badań i Atestacji "ZETOM" im. Prof. F. Stauba w Katowicach sp. z o.o.

Z-CA DYREKTORA
ZARZĄDZAJĄCEGO
dr inż. Maciej Jodkowski

Katowice, 03.08.2026 r.

Zakłady Badań i Atestacji "ZETOM" im. Prof. F. Stauba w Katowicach sp. z o.o.
ul. Ks. Bpa H. Bednorza 17, 40-384 Katowice, tel.: 0048 32 256 92 57, tel/fax: 0048 32 2569 305, e-mail: biuro@zetom.eu

ZETOM Katowice ®

NA STRAŻY JAKOŚCI OD 1899 ROKU

ZAŚWIADCZENIE

Numer WG / 2026 / 474K/2

Producent: Pereko Sp. z o.o., ul. E. Kwiatkowskiego 43, 27-200 Starachowice

Wyrób: Kocioł grzewczy na paliwo stałe z automatycznym podawaniem paliwa

Typ: **QmPELL DUO 15 o mocy 15 kW**

Paliwo: pellet drzewny

Kategoria kotła: 1 **Kocioł kondensacyjny** NIE

Metoda badania: PN-EN 303-5+A1:2023-05 **Klasa kotła** 5

		Parametr	Symbol	Jednostka	Wartość	Kryterium
Emisje	Moc nominalna	Tlenek węgla	E_{CO}	mg/m^3_n	372,66	≤ 500
		Tlenki azotu w przeliczeniu na NO_2	E_{NOx}	mg/m^3_n	103,99	-
		Organiczne związki gazowe	E_{OGC}	mg/m^3_n	1,81	≤ 20
		Pył	E_{PM}	mg/m^3_n	12,56	≤ 40
	Moc minimalna	Tlenek węgla	E_{CO}	mg/m^3_n	484,86	≤ 500
		Tlenki azotu w przeliczeniu na NO_2	E_{NOx}	mg/m^3_n	94,62	-
		Organiczne związki gazowe	E_{OGC}	mg/m^3_n	2,16	≤ 20
		Pył	E_{PM}	mg/m^3_n	17,03	≤ 40
	Sezonowa	Tlenek węgla	$E_{s,\,CO}$	mg/m^3_n	468,03	≤ 500
		Tlenki azotu w przeliczeniu na NO_2	$E_{s,\,NOx}$	mg/m^3_n	96,03	≤ 200
		Organiczne związki gazowe	$E_{s,\,OGC}$	mg/m^3_n	2,11	≤ 20
		Pył	$E_{s,p}$	mg/m^3_n	16,36	≤ 40
Właściwości cieplne		Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń w trybie aktywnym	η_{son}	%	83,76	-
		Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń	η_s	%	80,08	≥ 75
	Moc nominalna	Wytworzone ciepło użytkowe	P_n	kW	15,30	-
		Sprawność użytkowa	η_n	%	83,64	-
		Sprawność cieplna	η_{cn}	%	90,18	≥ 88,18
	Moc minimalna	Wytworzone ciepło użytkowe	P_p	kW	4,38	-
		Sprawność użytkowa	η_p	%	83,78	-
		Sprawność cieplna	η_{cp}	%	90,47	≥ 87,65
Właściwość elektryczne		Zużycie energii na potrzeby własne moc nominalna	el_{max}	kW	0,022	-
		Zużycie energii na potrzeby własne moc minimalna	el_{min}	kW	0,012	-
		Zużycie energii na potrzeby własne w trybie czuwania	P_{SB}	kW	0,0023	-
		Współczynnik efektywności energetycznej kotła	EEI	-	117,77	-
		Klasa efektywności energetycznej	-	-	A+	-

*) zestawione powyżej emisje odniesione są do spalin suchych zawierających 10% tlenu w stanie normalnym, w temperaturze 273,15K i przy ciśnieniu 1013,25 mbar

Porównanie wyników zrealizowanego badania, zarejestrowanego pod numerem B/2026/474K w Akredytowanym Laboratorium badawczym Nr AB024 z wymaganiami podanymi w normie PN-EN 303-5+A1:2023-05 dla Klasy 5 w której zaimplementowano, wymagania Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE oraz Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/1187 z dnia 27 kwietnia 2015 r w odniesieniu do wymogów dotyczących kotłów na paliwa stałe. Zestawione poniżej wyniki badań nie umożliwiają dopuszczenia badanego obiektu na rynku Wielkiej Brytanii.

DYREKTOR
DS. BADAŃ I WZORCOWAŃ
dr inż. Bartosz Węcki

Zakłady Badań i Atestacji "ZETOM" im. Prof. F. Stauba w Katowicach sp. z o.o.

Z-CA DYREKTORA
ZARZĄDZAJĄCEGO
dr inż. Maciej Jodkowski

Katowice, 03.08.2026 r.

Zakłady Badań i Atestacji "ZETOM" im. Prof. F. Stauba w Katowicach sp. z o.o.
ul. Ks. Bpa H. Bednorza 17, 40-384 Katowice, tel.: 0048 32 256 92 57, tel/fax: 0048 32 2569 305, e-mail: biuro@zetom.eu

ENERG Y IJA
енергия · ενεργεια IE IA

PEREKO®

QMPELL DUO 15

A+++
A++
A+
A
B
C
D

A+

15 kW

2019

2015/1187